

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета трудового
коллектива
_____ /С. В. Ветошкина/

Протокол от «___» 2024г. №___

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГУСО
«Хохотуйский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
«Берёзка» Забайкальского края
_____ /А. П. Мищенков/
Приказ от «___» 2024г. №___

ИНСТРУКЦИЯ

**по пожарной безопасности при проведении новогодних
мероприятий (новогодних праздников, утренников)
в Государственном учреждении социального обслуживания
«Хохотуйский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Берёзка» Забайкальского края**

I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года (Постановление Правительства РФ N 1885 от 24.10.2022); Федеральным Законом от 21.12.1994г .№69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 19 октября 2023 года; Федеральным Законом РФ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года.

1.2. Данная инструкция устанавливает требования к подготовке помещений учреждения и непосредственному проведению новогодних праздничных мероприятий (новогодних утренников), обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность, работников учреждения на случай возникновения пожара.

1.3. Приведенная инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в учреждении (новогодних праздников, утренников) обязательна для исполнения всеми работниками учреждения.

1.4. Во время проведения новогодних мероприятий (праздников и утренников) необходимо организовать дежурство в зале учреждения

ответственных лиц, а также членов добровольных пожарных формирований.

1.5. Лиц, виновных в нарушении (неисполнении или уклонении от исполнения) инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних праздников в учреждении привлекают к уголовной, административной, дисциплинарной, или другой ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.

II. Обязанности лиц, несущих ответственность за пожарную безопасность и эвакуацию при пожаре во время проведения новогодних мероприятий

2.1. Ответственным лицом за пожарную безопасность во время проведения новогодних мероприятий, праздников и утренников в учреждении является заместитель директора по АХР (завхоз).

2.2. Лицо, несущее ответственность за пожарную безопасность при проведении новогодних мероприятий (праздников и утренников), обязано обеспечить строгое соблюдение в используемых для проведения праздника помещениях требований пожарной безопасности.

2.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность обязано придерживаться всех требованияй данной инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних праздников, мероприятий и утренников, знать план эвакуации и порядок действий в случае пожара.

2.4. Лицо, ответственное за пожарную безопасность полностью несет ответственность:

- за проведение целевого инструктажа с преподавателями, работниками учреждения, гостями мероприятия, артистами перед началом утренника «Новогодняя елка» обо всех необходимых действиях при возникновении пожара и о мерах предотвращения паники среди школьников и находящихся зрителей;

- за подготовку помещения учреждения, в соответствии с установленными правилами противопожарной защиты и требованиями данной инструкции к проведению утренника в учреждении;

- за правильность установки новогодней елки в помещении;
- за соответствие украшения новогодней елки Правилам противопожарного режима в РФ.

2.5. Лицо, ответственное за пожарную безопасность перед началом и во время проведения новогодних праздничных мероприятий обязано:

- лично находиться на всех новогодних праздниках и утренниках «Новогодняя елка» в учреждении;
- перед началом праздничного мероприятия убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, находящихся в помещении для проведения новогоднего мероприятия, исправной работе всех систем пожарной сигнализации и управления экстренной эвакуацией при возникновении пожара;
- удостовериться в наличии и исправной работе телефонной связи, табличек с номером для вызова пожарной охраны;
- осмотреть пути эвакуации и выходы из учреждения, убедиться в возможности беспрепятственной эвакуации через них;
- провести проверку наличия сертификатов на используемые гирлянды и иную иллюминацию;
 - убедиться в исправности гирлянд, целостности проводов и ламп;
 - при выявлении повреждений иллюминации или гирлянд (при нагреве и повреждениях изоляции проводов, искрения и тому подобное) они должны быть обязательно заменены на безопасные.

III. Требования к подготовке помещения и проведению новогоднего праздника

3.1. Для зданий IV и V степеней огнестойкости разрешено пользоваться для проведения Новогодних ёлок исключительно помещениями, расположенными на первом и втором этажах, а при проведении указанных мероприятий для воспитанников младшего возраста и воспитанников с нарушением зрения и слуха — только лишь на первом этаже.

3.2. В помещениях для проведения новогодних мероприятий должно быть как минимум два эвакуационных выхода.

3.3. В помещении не должно быть на окнах глухих решеток.

3.4. Мероприятия у ёлки необходимо проводить, соблюдая данную инструкцию по пожарной безопасности при проведении новогодних праздников в учреждении и лишь в дневное время суток.

3.5. Помещение обязательно должно быть обеспечено телефонной связью.

3.6. Недалеко от телефона обязательно должна располагаться табличка с телефонными номерами для вызова пожарной охраны и скорой помощи.

3.7. В помещении для проведения новогоднего утренника должны находиться: первичные средства пожаротушения, покрывало из негорючего материала для изоляции очага возгорания.

3.8. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г 1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

3.9. Для раздачи подарков в помещении отведены соответствующие места, расположенные стороне от основных выходов.

3. 10. Строго запрещено:

- украшать ветки ёлки и основание марлей и ватой, различными поделками и снежинками из бумаги, применять для украшения целлулоид и иные легко возгорающиеся игрушки, и украшения;
- использовать бенгальские огни с целью иллюминации елки, в том числе открытым огонь и горящие свечи;
- пользоваться для украшения елки иллюминацией, не имеющей сертификата соответствия;
- подключать гирлянды, применяя удлинители;
- полностью отключать освещение в помещении во время новогодних утренников, спектаклей, и представлений;
- участвовать в Новогодних утренниках воспитанникам и взрослым, одетым в костюмы из ваты, бумаги, марли или подобных им легко возгорающихся материалов, не пропитанных специальными огнезащитными составами;
- делать меньше ширину проходов между рядами в зале, а также располагать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- допускать размещение количества людей в помещении для новогоднего мероприятия сверх установленной нормы;
- во время проведения новогоднего утренника или иного новогоднего мероприятия в школе находится в дверных проемах эвакуационных выходов;
- пользоваться открытым огнем (факелами, свечами, канделябрами фейерверками, бенгальскими огнями и т.д.), применять хлопушки использовать дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты, используя химические и иные вещества способные вызвать возгорание.

3.11. На мероприятиях с массовым пребыванием людей могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

3. 12. Деревянные и иные конструкции сценической коробки, планшета сцены актового зала, выполненные из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировка в зрительных и экспозиционных залах должны быть обработаны огнезащитными составами.

IV. Обязанности и действия сотрудников школы при пожаре на новогоднем утреннике

4.1. При пожаре, действия сотрудников учреждения и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь должны быть ориентированы на обеспечение безопасности воспитанников, их экстренную эвакуацию и спасение.

4.2. При возгорании одежды на участнике утренника недопустимо позволять ему бежать, следует быстро повалить его на пол, накинув покрытие из негорючего материала на горящую одежду погасить пламя.

4.3. Действия сотрудников учреждения во время пожара на новогоднем мероприятии:

- при пожаре или возгорании во время проведения новогоднего праздника в школе в первую очередь из помещения следует эвакуировать всех воспитанников;

- исключить условия, способствующие возникновению паники, с этой целью не следует оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его полной ликвидации;

- воспитателям необходимо быстро собрать воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав самый безопасный путь, вывести из помещения учреждения в безопасное место;

- эвакуировать группы детей нужно не менее, чем двум взрослым, один - впереди группы второй замыкает группу и контролирует состояние воспитанников, в случае необходимости оказывает помощь им, успокаивает и не дает отставать от основной группы;

- в случае задымления помещения учреждения, где проводилось новогоднее мероприятие с детьми, сказать воспитанникам, чтобы пригнулись, и выводить так;

- выходя из помещения закрывать за собой двери, чтобы предотвратить дальнейшее распространение дыма и огня;

- при присутствии на новогоднем празднике в учреждении родителей, привлечь их к помощи в распространение дыма и огня;
- держать ситуацию под контролем, помнить, что безопасность воспитанников находится только в руках сотрудников учреждения;
- после того, как воспитанники будут эвакуированы с вами в безопасное место, осознательно проверьте по списку все ли воспитанники на месте;
- при необходимости нужно вызвать «скорую помощь» по номеру 103 телефона;
- сообщить директору учреждения о том, что все воспитанники находятся с вами в безопасном месте.

4.4. Действия при пожаре дежурного по мероприятию, ответственного за безопасность:

- обнаружив пожар, возгорание или признаки их наличия (задымление, запах гари, тление и т.п.) незамедлительно прекратить проведение новогоднего детского праздника;
- быстро сообщить о пожаре всем находящимся в помещении людям, подав голосовой сигнал, затем с помощью кнопки оповещения оповестить всех находящихся в учреждении людей;
- незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону 101 (112 — Единая Служба спасения);
- доложить диспетчеру пожарной охраны свои ФИО, адрес учреждения, место, где возник пожар и уточнить, что именно горит;
- не прерывать телефонный разговор первыми, у диспетчера могут возникнуть дополнительные вопросы;
- начать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- в случае, если видите, что не справитесь самостоятельно с помощью огнетушителя, пожарного крана или иных средств пожаротушения ликвидировать пожар, привлеките других сотрудников в помощь никогда не переоценивайте своих возможностей;
- первичные средства пожаротушения могут помочь при ликвидации пожара лишь в начальной его стадии, без промедления приступайте к помощи сотрудникам учреждения по эвакуации воспитанников из помещений и здания.

4.5. Действия после проведения эвакуации:

- после того, как из всех помещений школы ученики эвакуированы и находятся в местах сбора, следует доложить руководителю по тушению пожара, директору учреждения, в какие помещения не получилось проникнуть из-за чрезмерного задымления или огня, и количество человек находящихся там, показать пути к этим помещениям, а также окна указанных помещений;

- если отсутствует кто-либо из списков, следует срочно доложить руководителю тушения пожара, из каких помещений школы отсутствуют люди;

- доложить, по какому пути проходила эвакуация из учреждения для поиска оставшихся детей и сотрудников работниками пожарной охраны.

V. Требования пожарной безопасности по окончании новогоднего праздника в учреждении

По окончании новогоднего мероприятия в учреждении следует:

5.1. Обесточить все имеющиеся электрооборудование в зале (помещении).

5.2. Расположить в специально отведенном месте инвентарь и оборудование.

5.3. Тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку.

5.4. Убедиться в противопожарном состоянии помещения, запереть все имеющиеся окна, форточки, фрамуги, отключить вентиляцию.

5.5. Отключить свет, закрыть помещение на ключ.

5.6. Разобрать новогоднюю елку не позднее следующего дня после проведения новогоднего мероприятия (праздника, утренника) в учреждении.

Ответственный за пожарную безопасность _____
/_____ /

С инструкцией ознакомлен(а)

«___» 202___ г. _____ / _____ /